



Kiadmányozó:  
dr. Koncz Judit  
Eger, 2024.02.20. 09:35:49

## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  
*a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló  
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  
előzetes vizsgálati eljárásról

**Ügy száma:** HE/KVO/00591/2024.

**Kérelmező:** MVM Mátrai Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű u. 11.)

**Ügy tárgya:** a visontai telephelyen tervezett 650 MW kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőművi blokk villamos hálózati csatlakozásához 400 kV-os termelői vezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

**A tevékenységgel érintett település:** Visonta, Halmajugra, Detk, Ludas

**A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan(ok) helyrajzi számai:**

Sorszám	Település	Érintett ingatlanok helyrajzi számai
1.	Visonta (külterület)	0158/21, 0158/32
2.	Halmajugra (külterület)	010/2, 07/52, 07/53, 07/54, 098/1, 098/2, 073/5, 073/4, 07/135, 0106/9, 0107/2, 0108, 0136/1, 0137/1, 07/139, 07/141, 07/142
3.	Detk (külterület)	0121/5, 0121/4, 0121/19, 0121/20, 0121/53, 0121/71, 0126, 0127/28, 0127/29, 0127/30, 0135/1, 0121/48, 0121/49, 0121/46, 0121/62, 0121/61, 0121/60, 0121/50, 0121/67, 0121/64, 0121/58, 02/3
4.	Ludas (külterület)	077/19, 073/7, 077/16, 073/8, 077/8, 077/20, 077/21

**A tevékenységgel feltételezhetően érintett település:** Karácsond, Gyöngyös

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

Kérelmező a visontai telephelyén egy új 650 MW bruttó villamos teljesítményű földgáztüzelésű, kombinált ciklusú gázturbinás erőműblokk létesítését és üzemeltetését tervezi. A megtermelt villamos energia közcélú átviteli hálózatba történő betáplálása – a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. előírásai szerint – 400 kV feszültség szinten tervezett, 7,45 km nyomvonal hosszúságú, észak-déli irányú, 22 db oszlopból álló távvezeték szakasz megépítésével. Az új erőműblokk a tervezett távvezeték szakasz létrehozásával, a Ludas község közigazgatási területén létesítendő új 400 kV-os MAVIR kapcsolóállomáson keresztül csatlakoztatható a meglévő Sajószöged – Göd 400 kV-os távvezetékhez.

A tervezett kombinált ciklusú gázturbinás erőműblokk létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan a Kérelmező a HE/KVO/00025-27/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel

rendelkezik, a MAVIR 400 kV-os kapcsolóállomás engedélyeztetése a MAVIR Zrt. önálló projektje keretében történik.

A tevékenység volumene, műszaki jellemzői

Létesítmény	Szakasz	Tulajdonos
400 kV-os erőművi alállomás a CCGT blokk területén	–	MVM Mátra Energia Zrt.
400 kV-os termelői vezeték	CCGT erőmű alállomás – MAVIR kapcsolóállomás között	MVM Mátra Energia Zrt.
400 kV-os közcélú MAVIR kapcsolóállomás	–	MAVIR ZRt.
Közcélú 400 kV-os távvezeték	Sajószöged – Göd 400 kV-os távvezeték és a tervezett 400 kV-os közcélú MAVIR kapcsolóállomás között	MAVIR ZRt.

A tervezett távvezeték fő műszaki jellemzői a következők:

Névleges feszültség:	400 kV
Áramnem:	Háromfázisú, váltakozó.
Frekvencia:	50 H.
Rendszerek száma:	2.
Áramvezető:	2x3x (2x250/40 ACSR) vagy 2x3x(2x500/65 ACSR)
Védővezető:	1x OPGW (Optical Ground Wire – optikai földelő vezeték), 1x95/55 ACSR
Oszlopok:	„KATICA II.” típusú, kétrendszerű rácsos, acélszerkezet duplex felületvédelemmel, 22 db távvezeték oszlop.
Szigetelőláncok	Üveg szigetelőkből összeállított egyes és kettős szigetelőláncok.
Biztonsági övezet:	A szélső áramvezetőtől mért 28-28 m <sup>1</sup> . Nyomvonalközéptől mindkét oldalon 34,2-34,2 m
Mértékadó pótteher:	m = 1,0
Nyomvonalhossz:	~7450 m
Alapozás:	1. sz. oszlop: súlyalap 2-11. sz. oszlopok között: cölöpalap 12-22. sz. oszlopok között: súlyalap (normál, illetve talajvízes)

A tervezett távvezeték nyomvonala 10. és 11. sz. oszlopai között keresztezi a meglévő észak-déli irányú bányavonulási útvonalat, a Nyiget-patakot, a meglévő 35 kV-os távvezetékét és a 132 kV-os Gyöngyös-Detk távvezetéseket, továbbá a 11. és 12. sz. oszlopai között keresztezi a meglévő 220 kV-os Detk-Zugló II. távvezetékét, valamint a meglévő, Detk irányába húzódó 22 kV-os távvezetékét.

Az építéshez szükséges anyagszállítások feltételezett útvonala az M3-as autópályáról a 78 km szelvényénél lévő Gyöngyös-kelet – Mátrafüred - Adács lehajtón keresztül a 3210. sz. Adácsi út, majd Gyöngyös város ipari övezetén keresztül a 3204. sz. Karácsondi út, illetve a 3. sz. főút Visonta felé. Az építési fázis hatásterületileg Karácsond települést is érinti.

A távvezeték nyomvonala országos védettséggű természetvédelmi területet, Natura 2000 területet, vízbázist nem érint. A távvezeték biztonsági övezete a 11-16. sz. oszlopok közötti szakaszon érinti a Bene-patak mentén kijelölt Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának övezetét.

A tervezett tevékenység teljes kiépítésének becsült időtartama 6 hónap. A kivitelezés tervezett kezdete 2026. február, a távvezeték üzemelésének tervezett kezdete 2026. szeptember. A távvezeték tervezett élettartam az új erőműblokk élettartamához igazodva legalább 20 év.

**Az eljárás megindításának napja:** 2024. február 14.

**A teljes eljárás ügyintézési határideje** a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő **45. nap**.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

**Ügyintéző neve:** Forgony Evelin

**Elérhetősége (e-mail):** forgony.evelin@heves.gov.hu

**Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:**

A dokumentációban bemutatott tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet **76.** [Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), légvezetéknél 35 kV-tól] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

Kérelmező elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. Kérelme alapján 2024. február 14. napján eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

**Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:**

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt a hatóság a honlapján teszi közzé. Közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét, illetve a feltételeken érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/00591/2024.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladegzaldalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
  - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
  - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
  - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

**A közlemény közzétételének időpontja: 2024. február 20.**

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**dr. Koncz Judit**  
**osztályvezető**